



# OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl

www.obiks.pl



AB 213

## LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb oraz pomiarów hałasu, biogazu i emisji zanieczyszczeń do powietrza

Katowice, 2017-08-30

Strona: 1/2

OBIKŚ 05/2123/2016/LBO

## RAPORT Z BADAŃ NR 16356 / LB / 2017

Zleceniodawca:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Myszków

ul. Okrzei 140

**42-300 MYSZKÓW**

Badany obiekt:

Ścieki

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Miejsce pobrania:

Oczyszczalnia Ścieków Myszków

Inne dane

Wylot - ścieki oczyszczone

Próbka średnia dobowa 09/10.08.2017

Próbkobiorca:

Laboratorium OBIKŚ

Data pobierania:

2017-08-10

Data dostarczenia:

2017-08-10

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: **238447**

	Wynik	Niepewność	
Y Temperatura	----- °C		
Y pH	-----		
N Przepływ	3783 m <sup>3</sup> /d		
Y Zawiesiny ogólne	3.1 mg/l	0.5	mg/l
Y Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu / BZT-5	<2.0 mg/l O <sub>2</sub>		
Y Chemiczne zapotrzebowanie tlenu / ChZT-Cr	28 mg/l O <sub>2</sub>	4	mg/l O <sub>2</sub>
Y Azot amonowy	<0.20 mg/l		
Y Azot azotynowy	<0.020 mg/l		
Y Azot azotanowy	0.33 mg/l	0.05	mg/l
Y Azot Kjeldahla	3.7 mg/l	0.4	mg/l
Y Azot ogólny	4.05 mg/l	0.61	mg/l
Y Fosfor ogólny	1.35 mg/l	0.20	mg/l
Y Pobieranie średniodobowej próbki ścieków	V		

Numer próby 238447:

Wartości temperatury i pH zmierzone w okresie doby w odstępach dwugodzinnych podano w załączniku.

Data zakończenia badań: 28.08.2017r.

Zawiesiny ogólne: Zastosowano sącdek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.

KIEROWNIK  
Pracowni Analiz Fizykochemicznych  
mgr inż. Mirosława LIPiŃSKA

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
LABORATORIUM

Zatwierdzający:

mgr inż. Mirosława LIPiŃSKA

Autoryzujący:

Rozdzielnik: 1 egz. Klient, 1 egz. a/a

# RAPORT Z BADAŃ NR 16356/LB/2017

	Metoda badawcza	Zakres metody
Y Temperatura	PB/BT/8/B:07.05.2013	0.0-35.0 °C
Y pH	PN-EN ISO 10523:2012	2.0-12.0
N Przepływ	PB/BT/12/A:20.10.2009	
Y R Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	m3/d
Y Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu / BZT-5	PN-EN 1899-2:2002	2-4000 mg/l
Y Chemiczne zapotrzebowanie tlenu / ChZT-Cr	PN-ISO 15705:2005	2.0-6.0 mg/l O <sub>2</sub>
Y Azot amonowy	PN-EN ISO 11732:2007	5.0-10000 mg/l
Y Azot azotynowy	PN-EN ISO 13395:2001	0.20-100.0 mg/l
Y Azot azotanowy	PN-EN ISO 13395:2001	0.020-2.50 mg/l
Y Azot Kjeldahla	PN-EN ISO 25663:2001	0.20-100.0 mg/l
Y Azot ogólny	PB/FCH/6/C:30.03.2012	0.5-2000 mg/l
Y Fosfor ogólny	PN-EN ISO 6878:2006+Ap1:2010+Ap2:2010	z obliczeń mg/l
Y Pobieranie średniodobowej próbki ścieków	PN-ISO 5667-10:1997	0.016-65.0 mg/l

**KONIEC RAPORTU**

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą tylko dostarczonych próbek, niepewność wyniku nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Y – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N – badanie nieakredytowane, Y(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy, (NR) – badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisach prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników, R – zamieszczony na pierwszej stronie komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane.

Niepewność: dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano przedział niepewności pomiaru (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%), dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych niepewności nie podaje się.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Ogólną P-8 „Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości.



# OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 / 259 70 36+9 fax 32 / 259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl  
www.obiks.pl



AB 213

## LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania próbek  
wód, ścieków, odpadów, osadów, gleb  
oraz pomiarów hałasu, biogazu  
i emisji zanieczyszczeń do powietrza

### Wartości pH i temperatury zmierzone w okresie doby

Data pobierania próbki: 09 + 10.08.2017 r.

Numer próbki		238447			
		Ścieki oczyszczone			
Data	Godzina	Temperatura [°C]		pH	
		Wynik	Niepewność (*)	Wynik	Niepewność (*)
09.08.2017	08.30	20,9	1,0	7,4	0,2
09.08.2017	10.30	21,0	1,0	7,8	0,2
09.08.2017	12.30	21,0	1,0	7,5	0,2
09.08.2017	14.30	21,3	1,0	7,6	0,2
09.08.2017	16.30	21,5	1,0	7,8	0,2
09.08.2017	18.30	21,7	1,0	7,9	0,2
09.08.2017	20.30	22,0	1,0	8,2	0,2
09.08.2017	22.30	21,8	1,0	8,0	0,2
10.08.2017	00.30	21,7	1,0	7,8	0,2
10.08.2017	02.30	21,8	1,0	7,6	0,2
10.08.2017	04.30	21,5	1,0	7,6	0,2
10.08.2017	06.30	21,2	1,0	7,7	0,2

(\*) Niepewność pomiaru określono jako niepewność rozszerzoną, przy współczynniku rozszerzenia  $k = 2$  i prawdopodobieństwie 95%.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
LABORATORIUM

  
mgr inż. Mirosława LIPiNSKA