AB 739

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
ul. Jaskrowska 14/20 42-202 Częstochowa
tel.(0-34)377-31-40 do 44 fax.(0-34)365-15-82
email: laboratorium@pwik.czest.pl

Sprawozdanie z badań nr NL/0436/2026

Znak sprawy: NL.4340.6.3.2026 Data wydania: 09.03.2026
Zlecenie z dn. 13.01.2026
Nazwa i adres klienta:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
Sp. z o.o. w MYSZKOWIE
ul.Okrzei 140
42-300 MYSZKÓW

Identyfikacja obiektu badania: woda do spożycia przez ludzi

Obszar badań: dobrowolny
Rodzaj próbki: fizyko-chemiczna i mikrobiologiczna

Nr identyfikacyjny próbki	Opis punktu pobrania próbki	Data pobrania	Data przyjęcia	Data ukończenia badań
B/0796	Myszków ul. Wyszyńskiego 45 - budynek SUW - hala filtrów - punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-07
W/1036	Myszków ul. Wyszyńskiego 45 - budynek SUW - hala filtrów - punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-05

Próbkę pobrał i dostarczył klient.
Próbkobiorca Jan Banik
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za stan pobranych próbek.
Opis próbek oraz miejsce i data pobrania wg deklaracji klienta.
Laboratorium nie ma możliwości zweryfikowania informacji podanych przez klienta.

Otrzymują:

Klient
a/a

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak w całości.
2. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
3. W przypadku dostarczenia próbek przez klienta wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek.
4. Niniejsze sprawozdanie z badań stanowi formę uproszczoną sprawozdania. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu badania są dostępne w Laboratorium.
5. Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania wymagań i warunków określonych przez klienta.
dotyczących poufności i ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.
6. Klient ma prawo do złożenia skargi zgodnie z Procedurą QP 7.9 “Skargi” dostępną w Laboratorium i zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie z badań nr NL/0436/2026
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Badania fizyko - chemiczne						
Numer identyfikacyjny próbki				W/1036		**[2] Wartość parametryczna**
Stan próbki				Prawidłowy		
Miejsce Punkt pobrania próbki				Myszków ul. Wyszyńskiego 45 - budynek SUW - hala filtrów - punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci		
Wskaźniki		**Zastosowana metodyka / Zakres metody**	**Jednostka**	Wynik / rezultat	Niepewn. pomiaru	
Mętność	**A,Z**	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (0.10 - 500) NTU	NTU	<0.10	[0.10 ± 0.03]"	**1.0**
Barwa	**A,Z**	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 metoda D (5 - 70) mg/l Pt	mg/l Pt	<5	[5 ± 2]"	**akceptowalna**
Zapach (Liczba progowa zapachu)	**A,Z**	PN-EN 1622:2006 - metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony 1 TON	TON	<1**		**akceptowalny**
Smak (Liczba progowa smaku)	**A,Z**	PN-EN 1622:2006 - metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony 1 TFN	TFN	<1 **		**akceptowalny**
pH	**A,Z**	PN - EN ISO 10523:2012 (2.0 - 12.0)		7.4	± 0.2	**6.5 - 9.5**
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	**A,Z**	PN-EN 27888:1999 (15 - 2500) µS/cm	µS/cm	628	± 31	**2500**

Niepewność pomiaru określono jako niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%
Niepewność pomiaru nie uwzględnia niepewności pobierania próbek
[2]Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
(<) - wynik poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego będącej jednocześnie granicą oznaczalności metody wskazaną w dokumencie odniesienia (jeśli nie podano, wyznaczoną eksperymentalnie przez Laboratorium)
" - dolna granica zakresu pomiarowego metody podana wraz z niepewnością pomiaru z jaką wyznaczono tę granicę
** Smak i zapach o wartości progowej mniejszej lub równej 1 – akceptowalny; smak i zapach o wartości progowej powyżej 1 – nieakceptowalny. Akceptowalność/nieakceptowalność stwierdzana w Laboratorium przez zespół oceniających. Informacje nt. warunków prowadzenia badań – do wglądu w Laboratorium

Sprawozdanie z badań nr NL/0436/2026
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Badania mikrobiologiczne						
Numer identyfikacyjny próbki				B/0796		**[2] Wartość parametryczna**
Stan próbki				Prawidłowy		
Miejsce Punkt pobrania próbki				Myszków ul. Wyszyńskiego 45 - budynek SUW - hala filtrów - punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci		
Wskaźniki		**Zastosowana metodyka / Zakres metody**	**Jednostka**	Wynik / rezultat	Niepewność pomiaru	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	**A,Z**	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	9	(4 , 19)	**bez nieprawidłowych zmian**
Liczba bakterii grupy coli	**A,Z**	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL/100 ml	0		**0**
Liczba bakterii Escherichia coli	**A,Z**	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL/100 ml	0		**0**
Liczba enterokoków	**A,Z**	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100 ml	0		**0**

Dla metod mikrobiologicznych niepewność pomiaru określono zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 jako niepewność rozszerzoną przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95%

[2]Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Niepewność pomiaru nie uwzględnia niepewności pobierania próbek

A - Badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji nr AB 739
Z - badania o zatwierdzonym systemie jakości; Decyzja nr NS-HK.7.2025 z dn. 23.12.2025 wydana przez PPIS w Częstochowie.

Autoryzował:

Badania mikrobiologiczne: mgr Jolanta Stępień
Badania fizyko-chemiczne i sensoryczne: mgr Iwona Michalak

Zatwierdził:

Podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym
(certyfikat nr 22aa519682a0c5c46156ff8e808b28e9)
Kierownik Laboratorium
mgr Bożena Szymaniec

KONIEC SPRAWOZDANIA